

## Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden Oriveden Kampusta koskeva vesilaskutuksen kohtuullistamisesitys

Tekninen lautakunta 09.12.2021 § 112  
538/02.06.06/2021

Valmistelija

Vesilaitoksen vastaava hoitaja Esko Mäntysaari  
Tekninen johtaja Matti Vesava

Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi on lähettänyt Oriveden kaupungin kirjaamon kautta tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskukselle vesilaskutuksen kohtuullistamisesityksen. Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden mukaan Oriveden Kampuksella, osoite Koulutie 5 35300 Orivesi, vesimittareiden mukainen veden kulutus 16.3.2020-28.9.2021 yhteensä 2870 m<sup>3</sup> on hyvin suuri. Heidän mukaansa veden kulutuksen ja vesilaskutuksen ero johtuu siitä, että Kampuksen patteriverkostossa oli vuoto ja vuotokohta oli alueen puistossa olevassa kaivossa. Vuodon alkamisaikaa ei ole pystytty määrittelemään, mutta vuoto päättyi 8.2.2021, jolloin vuotokohta korjattiin.

Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi esittää, että heidän vesilaskutustaan kohtuullistetaan kohtuullistamispyynnössä esitettyjen perusteiden perusteella.

Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden kohtuullistamispyyntö lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

Oriveden kaupungin vesilaitos on tutkinut asiaa ja vaihtanut kohteen vesimittarit uusiin vesimittareihin ja samalla myös koeajanut vanhat mittarit, jotta saadaan selville, onko niiden näytössä vikaa. Vanhat vesimittarit ovat toimineet hyvin eikä niiden mittausnäytöissä ole vikaa. Lisäksi laitos on tutkinut kohteen kulutustietoja eri ajoilta ja näistä tiedoista tehdyt yhteenvedot lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

Vesilaitoksen vastaava hoitaja Esko Mäntysaari tulee selvittämään asiaa lautakunnan kokoukseen.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden Oriveden Kampusta koskevan vesilaskutuksen kohtuullistamisesityksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että se käsittelee asian.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus: Kaupungin hallintosäännön 50 §:n perusteella päätöksen asiassa tekee tekninen johtaja, joten asia otetaan pois lautakunnan käsittelystä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että vesilaitoksen vastaava hoitaja Esko Mäntysaari oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan.

-----