

## Lausunto

### Niemeläntie 9

<b>Asiointikunta</b> Orivesi	<b>Hakemuksen vaihe</b> Hakemus jätetty
<b>Kiinteistötunnus</b> 562-404-1-103	<b>Hakemus jätetty</b> 18.09.2023
<b>Asiointitunnus</b> LP-562-2023-00370	<b>Käsittelijä</b> (Tyhjä)
<b>Hankkeen osoite</b> Niemeläntie 9	<b>Hakija</b> NWJ FIN Oy
<b>Toimenpiteet</b> Poikkeamisen hakeminen	

## Lausunto

<b>Lausunnon pyyntöpäivä</b> 19.09.2023	<b>Kuvaus</b> Pelastuslaitos PIRHA
<b>Lausunnon antopäivä</b> 13.10.2023	<b>Lausunnon antaja</b> Pirkanmaan pelastuslaitos PEL.lausunnot@pirha.fi
<b>Lausuntoteksti</b> Pelastusviranomaisen lausuu seuraavaa suunnittelutarveratkaisuun LP-562-2023-00370:  Lupakuvat on päivätty 18.9.2023  Tarkoituksena on tuoda paikalle ja asentaa energian varastointiin tarkoitettu valmis esirakennettu teräkontti - NW JBox. Akkuvarasto on tarkoitus liittää 20 kV	

keskijänniteverkkoon turvaamaan sähkönjakelua mm. häiriötilanteita varten.

Kohteeseen on pyydettävä pelastusviranomaiselta erityinen palotarkastus ennen rakennusvalvonnan osittaista loppukatselmusta.

Ko. tarkastus tilataan vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua ajankohtaa osoitteesta PEL.tarkastukset@pirha.fi.

Tätä lausuntoa voidaan hyödyntää varsinaisessa rakennuslupapäätöksessä, mikäli lausuntoa ei ole tarvetta pyytää mahdollisten muutosten takia uudestaan.

Lausunnon antaja:

Kalevi Laakkonen

Palotarkastaja

Pirkanmaan pelastuslaitos

040-7247333

kalevi.laakkonen@pirha.fi

<b>Lausuntotieto</b>	<b>Liitteet</b>
ehdollinen	0 kpl