

Vastine Pirkanmaan ELY-keskuksen selvityspyyntöön (PIRELY/4043/2015)

Ympäristölautakunta 04.02.2025 § 7
543/11.01.00/2024

Valmistelija

ympäristöinsinööri Milla Nevalainen

Pirkanmaan ELY-keskus lähetti Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle selvityspyynnön (PIRELY/4043/2015) 29.11.2024. Selvityspyyntö koskee ympäristölupapäätöksen (267/66.661.01.01/2013, pvm 21.12.2015) Koskikulkurit Oy:n jakeluaseman toiminnan ympäristöseurantaa.

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) 13 § 2. momentin mukaisesti: "Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä häiriö- tai muun poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Poikkeuksellisen tilanteen vaikutusten selvittäminen on aloitettava tarvittaessa tilanteen edellyttämässä laajuudessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen on selvitettävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi."

Pirkanmaan ELY-keskus esittää seuraavaa selvityspyynnössä: "Pirkanmaan ELY-keskus näkee, että putkesta HP6 otetut näytteet eivät ole edustavia ja putki tulee korvata uudella pohjaveden havaintoputkella. Vanha putki tulee poistaa ja maanpinta tiivistää sen kohdalta, niin ettei parkkialueen hulevesiä pääse kulkeutumaan pohjavesikerrokseen vanhan putken kautta. Lisäksi pohjavesitarkkailua tulee tehostaa, jotta voidaan selvittää mihin suuntaan haitta-ainepitoisuudet pohjavedessä kehittyvät. Jos haitta-aineita vielä havaitaan pohjavedessä, tulee haitta-aineiden päästölähde selvittää ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi."

ELY-keskus pyytää Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen selvitystä mihin valvontatoimenpiteisiin se aikoo ja millä aikataululla ryhtyä Shell Express Oriveden pohjavesitarkkailun osalta.

Ympäristöinsinööri ehdottaa, että ympäristölautakunta velvoittaa toimijaa tekemään ELY-keskuksen esittämät näytteenottoputken korvaustoimenpiteet sekä maanpinnan tiivistyksen. Koskikulkurit Oy veloitetaan toteuttamaan pohjavesiseurantaa poiketen nykyisestä ympäristölupamääräyksestä 2 kertaa vuodessa vuosina 2025, 2026 ja 2027. Toimijalta odotetaan valtioneuvoston asetuksen (444/2010) 15 §:n mukaista toimintaa työvaiheiden laadunvarmistamiseksi. Toimijan tulee lähettää kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen toimintasuunnitelma. Jos haitta-aineita havaitaan vielä jatkossa pohjavedessä, kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen kutsuu toimijan kokoukseen, jossa tehdään suunnitelma nopeasti toteutettavista korjaustoimenpiteistä pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Toimivalta

hallintosääntö 30 §

Esittelijä

ympäristöinsinööri Milla Nevalainen

Päätösehdotus	Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöinsinöörin ehdottaman toimenpidesuunnitelman, ja lähettää esityksen mukaisen selvityksen Pirkanmaan ELY-keskukselle. Ympäristöinsinöörin kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy edellä ympäristöinsinöörin esittelytekstissä esitetyn seuraavin tarkennuksin: Näytteenottoputken korjaustoimenpiteet sekä maanpinnan tiivistystoimet tulee aloittaa välittömästi. Toimijan tulee lähettää toimenpidesuunnitelma kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.3.2025 mennessä. Toimenpidesuunnitelman tulee sisältää pohjavesinäytteenottosuunnitelma. Näytteenotto tulee toteuttaa edellä esitetyn ympäristöinsinöörin esittelytekstin mukaisesti. Tämä ympäristölautakunnan päätös lähetetään Pirkanmaan ELY-keskukselle tiedoksi vastineena selvityspyyntöön (PIRELY/4043/2015), joka koskee ympäristölupapäätöksen (267/66.661.01.01/2013, pvm 21.12.2015) Koskikulkurit Oy:n jakeluaseman toiminnan ympäristöseurantaa.
Päätös	Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouskäsittely	Nuorisovaltuuston edustaja Paavo Pesonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 18:05–18:10 väliseksi ajaksi. -----